



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Маросейка, д. 11/4, стр. 3, Москва, 101000
Телефон: (495) 633-69-74, факс: (495) 633-64-96, e-mail: dkr@mos.ru, https://www.mos.ru/dkr
ОКПО 87582449, ОГРН 1087746839498, ИНН/КПП 7710723399/770101001

29 ИЮЛ 2020

№ 04-04-4681/0

на № _____ от _____

Председателю Совета депутатов
муниципального округа
Молжаниновский в городе Москве
А.М. Шинкаренко

141400, г. Москва
ул. Новоселки, д. 2
molg_mun@mail.ru

Уважаемый Александр Михайлович!

Департаментом капитального ремонта города Москвы (далее – Департамент) рассмотрено Ваше обращение, направленное в адрес заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П.Бирюкова от 02.07.2020 № 12-05-93/20, по вопросу подтопления ИТП и подвала многоквартирного дома по адресу: улица Синявинская, д. 11, корп. 13.

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» Департаментом в 2018 году проводились работы по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств, в том числе по указанному адресу. Заказчиком работ являлась подведомственная Департаменту организация – ГКУ «УКРиС».

Работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, утвержденной и согласованной в установленном порядке структурными подразделениями правительства Москвы.

27.07.2020 совместно с представителями управы района Молжаниновский, ГБУ «Жилищник Молжаниновского района», ГУП «Мосводосток», АО «ГУОВ» и подрядной организации было проведено комиссионное обследование территории, расположенной по адресу: ул. Синявинская, д. 11, корп. 13, с целью выявления причин подтопления ИТП и подвала многоквартирного дома.

В результате обследования выявлено, что причиной подтопления ИТП и подвала многоквартирного дома по адресу: улица Синявинская, д. 11, корп. 13,



являются нефункционирующие очистные сооружения (Акт комиссионного обследования прилагается).

Дополнительно сообщаю, что в рамках благоустройства работы по устройству/ремонту ливневой канализации Департаментом не проводились.

Приложение: Акт на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
**Заместитель руководителя
Департамента капитального ремонта
города Москвы**



М.Ю. Никифоров

АКТ

г. Москва

« 27 » июля 20 20 г.

Комиссионного обследования, организованного: ДКР
(наименование организации)

В составе представителей (государственного заказчика, генеральной подрядной организации, префектуры, управы района, управляющей или эксплуатирующей организаций, собственников помещений):

ГКЗ "УКРЭС", У управа района Митянинское,
ГУП "Мосводосток", ООО "Сингода", АО "ГЭОВЗ"

(указать наименование организации, должность, Ф.И.О. представителей)
По адресу: г. Москва, ул. Сивцевская, д. 11 и 13
(улица, дом, корпус/строение, № квартиры)

По вопросу: вопросам приямк подтопления ИТП
и подвала многоквартирного дома

На момент проверки установлено:
В результате того, что существующие сооружения не благоустроены и не переданы в эксплуатацию в связи с обнаружением ошибок проектирования ИТП и подвала многоквартирного дома № 11 к 13.

Вывод: Рекомендовать АО "ГЭОВЗ" провести
обследование ливневой сети, устранить оставшиеся
сооружения и проверить гидроизоляцию дома №
к 13

Подписи:		
<u>ГКЗ "УКРЭС"</u>		<u>Гусев А.А.</u>
<u>У управа р-н Митянинское</u>		<u>Вашков А.В.</u>
<u>ГУП "Мосводосток"</u>		<u>Овсянников С.В.</u>
<u>ООО "Сингода"</u>		<u>Васильев А.А.</u>
<u>АО "ГЭОВЗ"</u>		<u>отказался</u>
<u>ГБУ "Шилишкинские мастерские"</u>		<u>Колосов Р.М.</u>
(организация, должность) <u>р-ка</u>	(подпись)	(фамилия)

Лист согласования к документу № 07-04-4681/0 от 29.07.2020. В ответ на № 07-04-4681/0 (08.07.2020)

Инициатор согласования: Орлова С.Ю. Специалист

Согласование инициировано: 27.07.2020 17:54

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**
Документ подписывается **собственноручно**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Никифоров М.Ю.		Документ подписан собственноручно 29.07.2020 11:37	-